

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

JUNTA DE ACLARACIONES de la Licitación Restringida **CMAPAS/ADQ/LR/2022-03**, como procedimiento de adjudicación del contrato para la Adquisición de 3,500 Micromedidores de agua potable, para el año 2022, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato., con las especificaciones contenidas en las bases que previamente se adjuntaron a las invitaciones que recibieron los licitantes.

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las **11:00 hrs.** del día **03 de Junio de 2022**, hora y fecha fijadas para la celebración de este evento; se reunieron en las oficinas del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., ubicadas en la calle naranjos no. 101, colonia Bellavista, las personas que suscriben el presente documento, con el objeto de hacer constar las siguientes aclaraciones:

Preside este acto la Lic. María Teresa Acosta Solórzano como servidor público comisionado por la convocante, con la asistencia de los siguientes integrantes del **COMITÉ DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL CMAPAS.**, el Lic. Emiliano Prieto Vargas como secretario de actas, la Lic. Maria Teresa Cano Becerra y el Arq. Esteban Domínguez Canchola, en su calidad de vocales; por parte de la Contraloría Municipal la Lic. Berenice González Zavala.

Acto seguido, la secretaria técnica que preside este acto comunicó a los asistentes que, de conformidad con las Bases de esta Licitación por invitación, sólo se atenderán las solicitudes de aclaraciones y preguntas que hayan hecho llegar vía correo electrónico o mediante escrito presentado por los licitantes invitados hasta 24 horas previas al presente evento.

A continuación, la secretaria técnica da lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

-
- I. Lista de Asistencia de los participantes
 - II. Precisiones y modificaciones de la convocante a la convocatoria y a las bases de licitación.
 - III. Lectura de preguntas y respuestas de los licitantes

I. Lista de Asistencia.

Una vez que ha sido leído el orden del día, quien preside este acto, procede a pasar lista de asistencia de los licitantes inscritos en este procedimiento, estando presentes:

- I. **PLÁSTICOS RACO S. DE R.L. DE C.V.**, se encuentra Paulina Jiménez Santamaría, en su carácter de vendedor, de dicha persona moral.
 - II. **ROSALBA YAÑEZ ALVARADO**, se encuentra presente en su carácter de persona física.
- II. Precisiones y modificaciones de la convocante a la convocatoria y a las bases de licitación.**

En uso de la palabra, la secretaria técnica quien preside este acto da la bienvenida a los participantes y previo a dar lectura a las preguntas y respuestas de los licitantes, manifiesta que,

derivado de la revisión a las Bases de la presente Licitación, por parte de este Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., se pudo observar que en la página 1, renglón 13 y 14 dice:

"Longitud sin conexiones de 190 mm roscado en los entremos G1" a la entrada y G3/4" a la salida" y debe decir: "Longitud sin conexiones de 190 mm roscado en los entremos G3/4". También se encontró que en la Página 2 en las III. CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS. Tercer Párrafo SISTEMA ANTIFRAUDE dice: "Con capuchón de cierre inviolable. Roscado en los extremos G1" a la entrada y G3/4" a la salida. Con dispositivo integrado para evitar alteraciones por campo magnético externo." Y debe decir: "Con capuchón de cierre inviolable. Roscado en los extremos G3/4". Con dispositivo integrado para evitar alteraciones por campo magnético externo". Otro de por aclarar se identifica en la página 2 III. CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS. Octavo Párrafo CUBIERTA DEL REGISTRO; en donde dice: "Fabricada en plástico de ingeniería de alto impacto, conteniendo el marcado indeleble de los datos especificados en la NOM-012-SCFI-1994, número de serie, grabado en la tapa en un color de contraste que facilite su identificación y en la parte superior del cuerpo (no en el costado) mediante troquelado o grabado de líneas continuas en bajo relieve y el logotipo de CMAPAS"; en su lugar debe decir: "Fabricada en plástico de ingeniería de alto impacto, conteniendo el marcado indeleble de los datos especificados en la NOM-012-SCFI-1994, número de serie, grabado en la tapa en un color de contraste que facilite su identificación y en la parte superior del cuerpo (no en el costado) mediante troquelado o grabado de líneas continuas en bajo relieve." Y en la *Página 2 III. CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS. Noveno Párrafo ROSCAS*; dice: "Longitud sin conexiones de 190 mm, roscado en los extremos G1" a la entrada y G3/4" a la salida, para tubería de 1/2". Y debe decir: "Longitud sin conexiones de 190 mm, roscado en los extremos G3/4", para tubería de 1/2".

Por último, y derivado de la revisión a las Bases de la presente Licitación, se pudo observar en la página 3 III. CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS. Tercer Párrafo NÚMERO DE SERIE, dice: "El número de serie deberá ser numérico y deberá empezar con 22, que corresponde a los dos últimos dígitos del año de fabricación (solo se aceptarán medidores fabricados en el año 2022)". Y debe decir: "El número de serie deberá ser numérico y deberá empezar con 21 ó 22, que corresponde a los dos últimos dígitos del año de fabricación (solo se aceptarán medidores fabricados en el año 2021 ó 2022)". Así que habiendo aclarado los errores involuntarios esos puntos a los presentes y sin otra precisión y/o modificación por desahogar se procede al siguiente punto del orden de día.

III. Lectura de preguntas y respuestas de los licitantes:

Acto continuo, y previo a dar el uso de la voz a cada uno de los licitantes, la secretaria técnica quien preside este acto procede a exponer las preguntas planteadas por **MEDIDORES DELAUNET S.A.P.I. DE C.V.** citando textualmente al proveedor:

"1.- Punto 11.2 Requisitos que deberá presentar el licitante. ¿Los documentos que integran la propuesta técnica deberán estar en un sobre y los documentos que integran la propuesta económica deberán estar en otro sobre?"

RESPUESTA: Si, para la Presentación y Apertura de propuestas es necesario presentar en sobre cerrado la propuesta técnica y en otro sobre cerrado la propuesta económica.

"2.- Punto 11.2 Requisitos que deberá presentar el licitante. Disposiciones Generales. Inciso f) El CMAPAS, devolverá las muestras de los bienes ofertados a los participantes que no resulten ganadores, las muestras entregadas por el participante ganador quedarán en resguardo del CMAPAS para verificar que el bien entregado corresponda al bien ofertado. ¿Se requiere una muestra del medidor completo y una muestra del medidor abierto para observar todos sus componentes?"

RESPUESTA: El CMAPAS, le informa que si, las muestras de los medidores que, no resulten ganadores, se regresaran a los proveedores.

El CMAPAS, le informa que las muestras de los medidores ganadores, se quedaran bajo resguardo del CMAPAS, hasta el día de la entrega de los productos totales, para verificar el bien entregado.

El CMAPAS le informa que si, se deberá presentar una muestra de medidor completo y una muestra del medidor abierto para comprobar su componentes.

"3.- ¿El anexo Medidores, corresponde al Anexo 1 mencionado en las Bases?"

RESPUESTA: Si, el anexo medidores corresponde al anexo 1 el cual se refiere a las especificaciones del medidor.

"4.- Documento número 8.- Especificaciones Generales de los Bienes. Especificaciones generales de los Micromedidores, especificando sus accesorios, capacidades y características de los mismos. Anexo 1. ¿Junto con este documento debemos incluir la ficha técnica y el plano de despiece del medidor propuesto?"

RESPUESTA: Si, para poder verificar los componentes descritos en la ficha técnica.

Continuando con la junta, se procede a exponer las preguntas de **PLASTICOS RACO S. DE R.L DE C.V.:**

1.- Se puede presentar velocidad chorro único?

RESPUESTA: No, debe sujetarse a las especificaciones del anexo 1, correspondientes a especificaciones metrológicas.

2.- Se puede presentar de plástico resistente a rayos uv? y no vidrio.

RESPUESTA: El visor de lectura debe ser de plástico, pero también debe contener anti reflejante y antiempañante.

3.- Se puede compensar con conexiones extra largas para que dé, la medida deseada?

RESPUESTA: No, ya que tendríamos que modificar y reformar cuadros de medición y trabajos no considerados por el organismo.

No habiendo ninguna otra aclaración por parte de los participantes; recibida la documentación complementaria y a fin de que surtan todos los efectos legales que le son inherentes, se cierra la presente acta a las **11:41** horas del mismo día en que se inició y firman el presente documento al calce y al margen las personas que intervinieron en el acto.

POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR



Lic. María Teresa Acosta Solórzano
Sria. Técnica del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de
Servicios del CMAPAS



Lic. Emilliano Prieto Vargas
Secretario de Actas del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de
Servicios del CMAPAS



Arq. Esteban Domínguez Canchola
Vocal del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del CMAPAS



Lic. María Teresa Cano Becerra
Vocal del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del CMAPAS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



Lic. Berenice González Zavala
Comisionada Por Contraloría Municipal

POR LAS EMPRESAS ASISTENTES



C. Paulina Jiménez Santamaría
En representación de
PLÁSTICOS RACOS DE RL DE CV



C. ROSALBA YAÑEZ ALVARADO

La presente foja de firmas forma parte integral del Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Restringida **CMAPAS/ADQ/LR/2022-03** de fecha 3 de Junio del año 2022 dos mil veintidós.

