

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01**  
**“Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.”**

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**

**JUNTA DE ACLARACIONES** de la Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01, como procedimiento de adjudicación del contrato para la “Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.” con las especificaciones contenidas en las bases que previamente recibieron los licitantes.

En la ciudad de Salamanca, Gto., siendo las **14:00 hrs.** del día **27 de Abril de 2023**, hora y fecha fijadas para la celebración de este evento; se reunieron en las oficinas del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., ubicadas en la calle Naranjos no. 101, colonia Bellavista, las personas que suscriben el presente documento, con el objeto de hacer constar las siguientes aclaraciones:

Preside este acto la Lic. María Teresa Acosta Solórzano como servidor público comisionado por la convocante, con la asistencia de los siguientes integrantes del COMITÉ DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL CMAPAS., el Lic. Emiliano Prieto Vargas en calidad de Secretario de Actas; el Lic. Miguel Ángel Hernández Trejo y el Arq. Esteban Dominguez Canchola, en su calidad de vocales del Comité; el C.P. J. Jesús Ramírez García como Auditor General del CMAPAS, la Lic. Miriam del Pilar Martínez García, como Auditor Financiero del CMAPAS y por parte de la Contraloría Municipal el Lic. Gonzalo Esaú Cano Calvete.

Acto seguido, la Secretaria Técnica de éste acto comunicó a los asistentes que de conformidad con las Bases de Licitación, sólo se atenderán las solicitudes de aclaraciones y preguntas que hayan hecho llegar vía correo electrónico o mediante escrito presentado por los licitantes invitados hasta 24 horas previas al presente evento.

A continuación, la Secretaria Técnica da lectura al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 
- I. Lista de Asistencia de los participantes
  - II. Precisiones y modificaciones de la convocante a la convocatoria y a las bases de licitación.
  - III. Lectura de preguntas y respuestas de los licitantes
-

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01**  
**“Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.”**

**I. Lista de Asistencia.**

Una vez que ha sido leído el orden del día, quien preside este acto, procede a pasar lista de asistencia de los licitantes inscritos en este procedimiento, estando presentes:

- I. **Karmsa Comercializadora Centro S.A. de C.V.**, se encuentra la C. Carmen María Gonzalez Salazar, en su carácter de representante legal de dicha persona moral.
- II. **Comercializadora Bridova S.A. de C.V.** se encuentra el C. Alfredo Ortíz Miguel, en su carácter de apoderado legal, de dicha persona moral.
- III. **Baumer Heneke S.A. de C.V.** se encuentra el C. José Manuel Sandoval Godínez, en su carácter de representante legal, de dicha persona moral.

**II. Precisiones y modificaciones de la convocante a la convocatoria y a las bases de licitación.**

En uso de la palabra, la Lic. María Teresa Acosta Solórzano, Secretaria técnica en este acto da la bienvenida a los participantes y previo a dar lectura a las preguntas y respuestas de los licitantes, manifiesta que para la el proceso de Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01 “Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.”; se hacen constar las siguientes aclaraciones y/o modificaciones por la convocante:

1.- Dentro de las Bases, específicamente en el Anexo 1, Inciso B. SOLICITUD DE COMPRA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE A GERENCIA COMERCIAL 2023 en las descripciones de los materiales con códigos de producto de almacén 019088 y 019089 por error involuntario se asentó: Dispositivo pentagonal 10.5 mm (Tapón supresor) y Dispositivo pentagonal 14 mm (Tapón supresor) respectivamente, a lo cual la descripción correcta debe ser: Dispositivo de cierre 10.5 mm (Tapón supresor) y Dispositivo de cierre 14 mm (Tapón supresor).

2.-Dentro de las Bases, específicamente en el Anexo 1, Inciso A. SOLICITUD DE COMPRA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE A GERENCIA DE AGUA POTABLE 2023 en la descripción del material con código de producto de almacén 10014 por error involuntario se asentó: Abrazadera de PVC de 3”, a lo cual la descripción correcta debe ser: Abrazadera reforzada de PVC de 3” con salida a ½ con cuerda cónica”.

3.-Dentro de las Bases, específicamente en el Anexo 1, Inciso A. SOLICITUD DE COMPRA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE A GERENCIA DE AGUA POTABLE 2023 en la descripción del material con código de producto de almacén 010754 por error involuntario se asentó: codo pipa cuerda interior de ½”, a lo cual se hace la aclaración que el material del producto debe ser cobre.

Página 2 de 12

**JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01**

**“Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.”**

4.-Dentro de las Bases, específicamente en el Anexo 1, Inciso A. SOLICITUD DE COMPRA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE A GERENCIA DE AGUA POTABLE 2023 en la descripción del material con código de producto de almacén 130813 por error involuntario se asentó: Disco diamante 14, a lo cual se informa en este acto que dicho concepto no se deberá de considerar en las propuestas, ya que el mismo se asentó por error y no forma parte de los bienes objeto del presente procedimiento.

Sin otra precisión y/o modificación por desahogar se procede al siguiente punto del orden del día.

**III. Lectura de preguntas y respuestas de los licitantes:**

Acto continuo, y previo a dar el uso de la voz a cada uno de los licitantes, el secretario técnico de este acto procede a exponer las preguntas planteadas por **Karmsa Comercializadora Centro S.A. de C.V.** citando textualmente al licitante:

Pregunta 1

En la página N°1 correspondiente a: Bases de la licitación, inciso 1.1 Descripción de los bienes objeto de esta licitación se menciona: La licitación deberá ofertarse conforme a la descripción solicitada y se deberá presentar una sola propuesta técnica y económica. En la página N°7, INCISO 8. Acto de presentación y apertura de proposiciones número III. Se menciona: Los licitantes presentarán por escrito y en sobres cerrados, una oferta técnica y una oferta económica así como los demás documentos requeridos en las bases de la licitación.

1.- ¿Deberá presentarse una sola propuesta técnica y económica, o se presentará por separado una oferta técnica y una oferta económica?

R= Por separado, deberá ser una propuesta técnica en la cual se deberá de incorporar la documentación legal y contable solicitada y, una propuesta económica.

Pregunta 2

2.- ¿La propuesta económica se realizará por separado de acuerdo a cada gerencia (Solicitud de compra consolidada correspondiente a gerencia de agua potable 2023 y otra para solicitud de compra consolidada correspondiente a gerencia comercial 2023) o se deberán cotizar en conjunto?

R= Se deberá de presentar en un solo documento diferenciando los conceptos de cada Gerencia, un subtotal por cada una y un monto total por la suma de ambas Gerencias.

Pregunta 3

En la página 2, Inciso A. Solicitud de compra consolidada correspondiente a gerencia de agua potable 2023; código de producto almacén 10846- Descripción del material: Válvula Antifraude de ½”.

Página 3 de 12

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01**

**“Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.”**

3.- ¿Existe alguna especificación?

R= La válvula antifraude deberá atender a las especificaciones siguientes: rango de presión WOG 400, cuerpo interno y externo de latón pulido con arena de alta presión, con terminación niquelada CW617N-Pn 25, con vástago de latón troquelado rectangularmente en dos caras y cuerda en las otras dos, con mariposa de cuerpo de acetel.

Pregunta 4

En la página 5, perteneciente a Inciso B. Solicitud de compra consolidada correspondiente a gerencia comercial 2023; código de producto almacén 019088- Descripción del material: Dispositivo pentagonal 10.5 mm (Tapón supresor)

4.- ¿Existe alguna especificación?

R= El dispositivo de cierre deberá atender a las especificaciones siguientes: cuerpo 100% de latón con diseño cilíndrico, cuatro empaques de hule, Sistema roscado con llave única que evita una manipulación por terceros, compatible con tuberías de cobre, PVC, CPVC, galvanizado y termofusión.

Pregunta 5

En la página 5, perteneciente a Inciso B. Solicitud de compra consolidada correspondiente a gerencia comercial 2023; código de producto almacén 019089- Descripción del material: Dispositivo pentagonal 14 mm (Tapón supresor)

5.- ¿Existe alguna especificación?

R= El dispositivo de cierre deberá atender a las especificaciones siguientes: cuerpo 100% de latón con diseño cilíndrico, cuatro empaques de hule, Sistema roscado con llave única que evita una manipulación por terceros, compatible con tuberías de cobre, PVC, CPVC, galvanizado y termofusión

Pregunta 6

En la página 5, perteneciente a Inciso B. Solicitud de compra consolidada correspondiente a gerencia comercial 2023; código de producto almacén 120830- Descripción del material: Kit de niple supresor de ½”.

6.- ¿Existe alguna especificación?

R= El kit de niple supresor de ½” deberá atender a las especificaciones siguientes: Largo de los niples 40 mm, medida de rosca de 13 mm ½”, forma interior hexagonal para instalar y desinstalar, presión de trabajo de 16 Bar, color del niple reductor verde y color del niple supresor rojo.

Pregunta 7

Página 4 de 12

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01**

**“Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.”**

En la página 5, perteneciente a Inciso B. Solicitud de compra consolidada correspondiente a gerencia comercial 2023; código de producto almacén 10846- Descripción del material: Válvula Antifraude de ½”.

7.- ¿Existe alguna especificación?

R= La válvula antifraude deberá atender a las especificaciones siguientes: rango de presión WOG 400, cuerpo interno y externo de latón pulido con arena de alta presión, con terminación niquelada CW617N-Pn 25, con vástago de latón troquelado rectangularmente en dos caras y cuerda en las otras dos, con mariposa de cuerpo de acetal.

Pregunta 8

8.- ¿Se solicitarán muestras de las partidas del anexo 1 para la verificación del cumplimiento de la calidad y características?

R= Así es, se requiere que al acto de presentación y apertura de propuestas se presente una muestra de cada concepto enunciado en el anexo 1 inciso a) y b) de las bases, lo anterior sin perjuicio de que los conceptos que se repitan en ambos incisos no se requiere doble muestra, sólo una; por lo que se deberá de identificar cada muestra con el código correspondiente de conformidad al anexo 1 de las bases.

Continuando con la junta, se procede a exponer las preguntas de **Baumer Heneke S.A. de C.V:**

Código	Descripción de Material.	PREGUNTAS	Respuesta	Unidad
010198	"T" de PVC de 2 1/2"x 2 1/2" x 2 1/2"	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010198 ?	La cédula es RD-26	Pza.
010990	"T" de PVC de 3" x 2 1/2" x 3"	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010990 ?	La cédula es RD-26	Pza.
010200	"T" de PVC de 3"x 3"x 3"	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010200 ?	La cédula es RD-26	Pza.
011006	"T" de PVC de 4" x 2 1/2" x 4"	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 011006 ?	La cédula es RD-26	Pza.

Página 5 de 12



Naranjos # 101 Col. Bellavista  
 C.P. 36730  
 Tel. 464 6480207

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01**  
**“Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.”**

010203	"T" de PVC de 4" x 3" x 4"	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010203 ?	La cédula es RD-26	Pza.
010204	"T" de PVC de 4" x 4" x 4"	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010204 ?	La cédula es RD-26	Pza.
011058	"T" de PVC de 6" x 2 1/2" x 6"	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 011058 ?	La cédula es RD-26	Pza.
10014	Abrazadera de PVC de 3"	En el concepto 10014 ¿Qué cédula es el PVC? ¿Qué tipo de abrazadera? ¿Qué diámetro de salida?	Abrazadera hidráulica fabricada en polipropileno, cuerda cónica, con anillo de hule ensamblada con tornillos de acero para sistema ingles de 3" x 1/2" La cédula es RD-26, El tipo de abrazadera es reforzado y el diámetro de salida es 1/2 "pulgadas	Pza.
010754	Codo Pipa Cuerda Interior de 1/2"	En el concepto 000019 ¿Qué tipo de material es?	El material es cobre	Pza.
010457	Codo PVC de 22° x 3" (sistema Ingles)	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010754 ?	La cédula es RD-26	Pza.

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01**  
**“Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.”**

019128	Codo PVC de 45° x 2 1/2" (sistema Ingles)	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 019128 ?	La cédula es RD-26	Pza,
019129	Codo PVC de 90° x 10" (sistema Ingles)	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 019129 ?	La cédula es RD-26	Pza.
012037	Codo PVC de 90° x 10" (sistema Internacional)	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 000023 ?	La cédula es RD-26	Pza.
010766	Codo PVC de 90° x 2 1/2" (sistema Ingles)	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010766 ?	La cédula es RD-26	Pza.
010904	Codo PVC de 90° x 3" (sistema Ingles)	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010904 ?	La cédula es RD-26	Pza.
010979	Codo PVC de 90° x 8" (sistema Ingles)	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010979 ?	La cédula es RD-26	Pza.
010315	Cople de PVC de 10" (sistema Ingles)	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010315 ?	La cédula es RD-26	Pza.
010082	Cople de PVC de 2 1/2" (sistema Ingles)	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010082 ?	La cédula es RD-26	Pza.
010084	Cople de PVC de 3" (sistema Ingles)	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010084 ?	La cédula es RD-26	Pza.
010086	Cople de PVC de 4" (sistema Ingles)	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010086 ?	La cédula es RD-26	Pza.

Página 7 de 12



Naranjos # 101 Col. Bellavista  
 C.P. 36730  
 Tel. 464 6480207



**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01**  
**“Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el**  
**año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.”**

010078	Cople de PVC de 6" (sistema Inqles)	¿Qué cédula de PVC es en el concepto con código 010078 ?	La cédula es RD-26	Pza.
010846	Valvula Antifraude de 1/2"	En el concepto 010846 ¿Qué material es?	La válvula antifraude deberá atender a las especificaciones siguientes: rango de presión WOG 400, cuerpo interno y externo de latón pulido con arena de alta presión, con terminación niquelada CW617N-Pn 25, con vástago de latón troquelado rectangularmente en dos caras y cuerda en las otras dos, con mariposa de cuerpo de acetal.	Pza.
010997	Valvula de Compuerta Vastago Fijo 2 1/2"	En el concepto 010997 ¿Qué material es y que cédula?	La válvula de compuerta vástago fijo es de hierro dúctil y recubrimiento epóxico, compuerta de hierro dúctil forrada de	Pza.
010743	Valvula de Compuerta Vastago Fijo 2"	En el concepto 010743 ¿Qué material es y que cédula?		Pza.
011023	Valvula de Compuerta Vastago Fijo 3"	En el concepto 011023 ¿Qué material es y que cédula?		Pza.

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01**  
**“Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.”**

011035	Valvula de Compuerta Vastago Fijo 4"	En el concepto 011035 ¿Qué material es y que cédula?	elastómero, bridada para presiones de 125 lb.	Pza.
010943	Valvula de Compuerta Vastago Fijo 8"	En el concepto 010943 ¿Qué material es y que cédula?		Pza.
120796	Boquilla p/gas en Aerosol	En el concepto 120796 ¿Qué tipo?	Material de cobre tipo soplete antorcha ancho 3.2 cm, largo 12.1 cm y alto 4.5 cm. Encendido estándar.	pzas
130092	Cilindro de gas en Aerosol	En el concepto 130092 ¿Qué capacidad?	capacidad de 450ml	pzas
120410	Cinta Teflon 3/4	En el concepto 120410 ¿Qué largo?	largo de 13.2 metros	pzas
010754	Codo Pipa Cuerda Interior de 1/2"	En el concepto 010754 ¿Qué tipo de material es?	material de cobre	pzas
120434	Lija para plomero	En el concepto 010754 ¿Qué medidas de largo y ancho? ¿Qué grano?	45 metros de largo por 1 ½" de ancho con grano de 120	ROLLO
010724	Marchamos inviolables	En el concepto 010724 ¿Qué medidas de largo? ¿Qué color?	de color azul con 50 cm de largo	pzas

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01**  
**“Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.”**

120467	Segueta estándar	En el concepto 120467 ¿Qué medidas de largo?	El largo es de 12” pulgadas. Bimetálica.	pzas
010846	Valvula Antifraude de 1/2”	En el concepto 010846 ¿Qué material? ¿Qué cédula?	La válvula antifraude deberá atender a las especificaciones siguientes: rango de presión WOG 400, cuerpo interno y externo de latón pulido con arena de alta presión, con terminación niquelada CW617N-Pn 25, con vástago de latón troquelado rectangularmente en dos caras y cuerda en las otras dos, con mariposa de cuerpo de acetal.	pzas
130813	Disco diamante 14	En el concepto 130813 ¿Para que tipo de material?	Se elimina de las bases por considerarse herramienta	pzas

No habiendo ninguna otra aclaración por parte de los participantes; se hace constar, que se han solventado todas y cada una de las preguntas presentadas vía correo electrónico, mismas que se anexan a la presente acta. Recibida la documentación complementaria y a fin de que surtan todos los efectos legales que le son inherentes, se cierra la

Página 10 de 12

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01**

**“Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.”**


presente acta a las 14:46 horas del mismo día en que se inició y firman el presente documento al calce y al margen las personas que intervinieron en el acto.

**POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR**




---

**Lic. María Teresa Acosta Solórzano**  
**Secretaria Técnica del Comité de Contrataciones Públicas de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del C.M.A.P.A.S.**




---

**Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez**  
**Presidenta del Comité de Contrataciones Públicas de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del C.M.A.P.A.S.**



---

**Lic. Emiliano Prieto Vargas**  
**Secretario de Actas del Comité de Contrataciones Públicas de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del C.M.A.P.A.S.**



---

**Lic. Miguel Ángel Hernández Trejo**  
**Vocal del Comité de Contrataciones Públicas de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del C.M.A.P.A.S.**



---

**Arq. Esteban Domínguez Canchola**  
**Vocal del Comité de Contrataciones Públicas de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del C.M.A.P.A.S.**



---

**Ing. Hugo Enrique Hernández Sierra**  
**Vocal del Comité de Contrataciones Públicas de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del C.M.A.P.A.S.**



---

**C.P. J. Jesús Ramírez García**  
**Auditor General Del C.M.A.P.A.S.**

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01**  
**“Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.”**

**POR LA EMPRESA QUE ASISTIÓ**



**C. Alfredo Ortíz Miguel**  
**Comercializadora Bridova S.A. de C.**



**C. Carmen María Gonzalez Salazar**  
**Karmsa Comercializadora Centro S.A. de C.V.**



**C. José Manuel Sandoval Godínez**  
**Baumer Haneke S.A. de C.V**

La presente foja de firmas forma parte integral del Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional CMAPAS/ADQ/LPN/2023-01 “Adquisición del material de plomería para la reparación de fugas e instalación de tomas, para el año 2023, en la ciudad de Salamanca, Gto.” de fecha 27 de Abril del año 2023 dos mil veintitrés.