

**Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.**  
**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**DEL 01 de Enero AL 30 de Septiembre del 2018**

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de Financiamiento (4)	Presupuesto del programa presupuestario					Cuenta con MIR (SI/NO) (10)	Nombre del Indicador (11)	Nivel de la MIR, al que corresponde de el indicador (12)	Fórmula de cálculo (13)	Meta del indicador Programada (14)	Meta del indicador Modificada (15)	Meta del indicador alcanzada (16)	Resultado del indicador a la fecha que se informa (17)	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario (18)	Anexos (19)
				Aprobado (5)	Modificado (6)	Devengado (7)	Ejercido (8)	Pagado (9)										
E0070	Gerencia Calidad del Agua	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.	Municipal						Si	Porcentaje de cumplimiento de metros cúbicos de agua desinfectada	Actividad	(Metros cúbicos de agua desinfectada / metros cúbicos de agua extraída programada)	16318370	16318370	15434568.6	94.58		
E0070	Gerencia Calidad del Agua	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.	Municipal						Si	Porcentaje de cumplimiento de exámenes microbiológicos efectuados	Actividad	(Exámenes realizados / exámenes programados) * 100	306		324	105.88		
E0070	Gerencia Calidad del Agua	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.	Municipal						Si	Porcentaje de cumplimiento de análisis efectuados	Actividad	(Análisis realizados / análisis programados) *100	70	70	72	103		
E0070	Gerencia Calidad del Agua	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.	Municipal						Si	Porcentaje de cumplimiento de metros cúbicos acondicionados	Actividad	(Metros cúbicos acondicionados / metros cúbicos acondicionados programados) *100	3320978		2226132	67.03		
E0070	Gerencia Calidad del Agua	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.	Municipal						Si	Porcentaje de cumplimiento de usuarios con permisos de descargas de aguas residuales	Actividad	(Usuarios con permiso de descarga mensual/ padrón de usuarios del programa) *100	300		159	53.00		
E0070	Gerencia Calidad del Agua	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.	Municipal						Si	Porcentaje de cumplimiento de usuarios con permisos de descargas de aguas residuales	Actividad	(Usuarios con permiso de descarga mensual/ permisos estimados) *100	300		188	62.67		

Porcentaje de cumplimiento (Permiso obtenido/ permiso programado) \*100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.