



LICITACIÓN SIMPLIFICADA
No. CMAPAS/OS/RP/LS/2017-10

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN
LA CALLE CRUZ ROJA TRAMO: AVENIDA
DEL TRABAJO-CALLE ALLENDE, CABECERA
MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Salamanca, Gto., de conformidad a lo dispuesto en la **Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento**; y siendo las **10:00 horas del día 27 de Julio de 2017**, fecha y hora fijadas para la celebración de este evento, en los términos del punto III fracción segunda de las bases de la Convocatoria a la presente licitación simplificada, se reunieron en la sala de capacitación de las oficinas de "EL CMAPAS" ubicadas en calle Naranjos número 101, Col. Bellavista; las personas que suscriben el presente documento, con el objeto de hacer constar las preguntas y aclaraciones solicitadas por los licitantes, cuyas respuestas y precisiones formarán parte integrante de la Convocatoria, y deberán ser consideradas en la preparación de las proposiciones.

El presente acto es presidido por la **ARQ. MIRYAM IRAIS SÁNCHEZ GUAJARDO**, en su carácter de **Jefe del Dpto. de Concursos y Análisis de Costos**, el **ING. RAÚL VÁZQUEZ PIÑA**, en su carácter de **Coordinador de Construcción**, el **ING. MANUEL ALEJANDRO CRUZ DAMIÁN** en su carácter de **Jefe de Eficiencia Física** y el **ING. CARLOS GREGORIO ZÁRATE MARTÍNEZ** en su carácter de **Supervisor de Obra Externa**; todos adscritos a esta convocante, a efectos de resolver en forma clara y precisa las dudas o planteamientos a los aspectos del contenido de la Convocatoria, de los participantes que a saber son:

1. **URBANIZADORA DE CUERÁMARO, S.A. DE C.V.**
2. **MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN MACÍAS RANGEL, S.A. de C.V.**
3. **C. PEDRO CONEJO MANCERA**
4. **ING. EDUARDO PÉREZ CAMPOS**

ACLARACIONES GENERALES:

1. El documento de la junta de aclaraciones y la constancia de visita al sitio de la obra, se integrara una copia simple a la propuesta.



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
No. CMAPAS/OS/RP/LS/2017-10**

**REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN
LA CALLE CRUZ ROJA TRAMO: AVENIDA
DEL TRABAJO-CALLE ALLENDE, CABECERA
MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

2. De la partida **COMPLEMENTARIOS**, el concepto, **3.10.8** dice; **CONSTRUCCIÓN DE CAIDA ADOSADA DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN POZO DE VISITA TIPO CAJA. INCLUYE: AHOGADO DE TUBERÍA EN LA PARTE DE LA CAJA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ÉSTA, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO, 2.00 M; TEE DE PAD DE 10" X 10", 1.00 PZA; CODO DE PAD DE 90° X 10", 1.00 PZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. P.U.O.T.**

Debería decir; **CONSTRUCCION DE CAIDA ADOSADA DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN POZO DE VISITA TIPO CAJA. INCLUYE: AHOGADO DE TUBERÍA EN LA PARTE DE LA CAJA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ÉSTA, TUBERIA DE PVC DOBLE PARED DE 8" DE DIAMETRO, 2.00 M; TEE DE PVC DE 8" X 8", 1.00 PZA; CODO DE PVC DE 90° X 8", 1.00 PZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. P.U.O.T.**

3. De la partida **BOCAS DE TORMENTA**, el concepto **4.1.3** dice: **SUMINISTRO Y FABRICACION DE REJILLA DE 2.85 X 0.78 M. CON MARCO DE CANAL TIPO "C" DE 4" X 2" X 1/4" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 4" X 1/4".**

Debería decir: **SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE 1.10 X 0.60 M. REJILLA ELECTROFORJADA DE 1/2 IS-05, CON SOLERA CARGA DE 3/8" X 4", MARCO DE ANGULO DE 4 5/16" x 4 5/16" x 5/16" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 4 5/8" x 4 5/8" x 5/8" CON ANCLAS DE ANGULO DE 4 x 5/8". INCLUYE : CORTES, ACABADO CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACION.**



**LICITACIÓN SIMPLIFICADA
No. CMAPAS/OS/RP/LS/2017-10**

**REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN
LA CALLE CRUZ ROJA TRAMO: AVENIDA
DEL TRABAJO-CALLE ALLENDE, CABECERA
MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acto seguido se hace constar que no se recibieron con anterioridad a este evento preguntas de ningún licitante, por lo que se procede a recibir las preguntas de los licitantes presentes en este acto.

1.- Se solicita por parte de los participantes se amplié el plazo de ejecución derivado de lo estrecho de las calles lo que impedirá un avance adecuado en las excavaciones, cargas y acarreos.


R. Se modifica el plazo de ejecución de 100 (cien) días a 140 (ciento cuarenta) días, quedando fecha de terminación de obra el 17 de enero de 2018.

2.- Pedro Conejo Mancera solicita detalles constructivos de los conceptos 4.1.2. y 4.1.3 referente a CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA y REJILLA respectivamente.

R.- Se les hace entrega de los detalles constructivos.

No habiendo más preguntas o planteamientos de los licitantes por resolver, ni aspectos de la convocatoria que aclarar por esta entidad, siendo las 11:15 horas del día de la fecha, se da por terminado este acto, firmando el presente instrumento de plena conformidad todos los presentes para constancia de lo actuado y para los efectos legales correspondientes.

POR LA ENTIDAD CONVOCANTE



**ARQ. MIRYAM IRAIS SANCHEZ GUAJARDO
JEFE DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS**



**ING. RAÚL VÁZQUEZ PIÑA
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN**





LICITACIÓN SIMPLIFICADA
No. CMAPAS/OS/RP/LS/2017-10

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN
LA CALLE CRUZ ROJA TRAMO: AVENIDA
DEL TRABAJO-CALLE ALLENDE, CABECERA
MUNICIPAL SALAMANCA, GTO.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ING. MANUEL ALEJANDRO CRUZ DAMIÁN
JEFE DE EFICIENCIA FÍSICA

ING. CARLOS GREGORIO ZÁRATE MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRE EXTERNA

POR LOS LICITANTES:

URBANIZADORA DE CUERÁMARO, S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
MACÍAS RANGEL, S.A. de C.V.

C. PEDRO CONEJO MANCERA

ING. EDUARDO PÉREZ CAMPOS

2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE GUANAJUATO