

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
No. CMAPAS/OS/CEAG/LPN/2023-08

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE  
SALAMANCA, GTO., EN EL SECTOR D ZONA CENTRO, CUARTA ETAPA DE CUATRO.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Salamanca, Gto. de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, y su reglamento; y siendo las **12:30 horas** del día **05 de julio de 2023**, fecha y hora fijadas para la celebración de este evento, en los términos del punto **III.6.1** de las bases de la Convocatoria a la presente licitación, se reunieron en el aula de capacitación localizada en la planta baja de las oficinas del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., ubicado en calle Naranjos número 101, Col. Bellavista, Salamanca, Gto.; las personas que suscriben el presente documento, con el objeto de hacer constar las preguntas y aclaraciones solicitadas por los licitantes, cuyas respuestas y precisiones formarán parte integrante de la Convocatoria, y deberán ser consideradas en la preparación de las proposiciones.

El presente acto es presidido por la **ARQ. MIRYAM IRAIS SÁNCHEZ GUAJARDO**, en su carácter de **Coordinador de Concursos y Análisis de Costos**, el **ING. CARLOS GREGORIO ZARATE MARTÍNEZ** en su carácter de **Coordinador de Construcción**, el **ING. FLAVIO TOMAS GODÍNEZ BARAJAS** en su carácter de **Jefe de Proyectos**, el **ING. JESÚS SALVADOR MORALES MILANTONI** en su carácter de **Supervisor Proyectista** y el **ING. JOSÉ CARLOS PÉREZ SIERRA** en su carácter de **Supervisor de obra pública**; todos adscritos a esta convocante, a efectos de resolver en forma clara y precisa las dudas o planteamientos a los aspectos de contenido de la Convocatoria, de los participantes que a saber son:

1. **MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SALAMANCA S.A. DE C.V.**
2. **PEDRO CONEJO MANCERA**
3. **ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.**
4. **PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.**

" Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
No. CMAPAS/OS/CEAG/LPN/2023-08

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE  
SALAMANCA, GTO., EN EL SECTOR D ZONA CENTRO, CUARTA ETAPA DE CUATRO.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

A continuación, la Entidad convocante realiza algunas aclaraciones a la Convocatoria, a efectos de que estas sean conocidas por los presentes, y sean tomadas en cuenta para la preparación de sus proposiciones.

ACLARACIONES GENERALES:

1. Los documentos que deberán acompañar a cada estimación son los siguientes: caratula de estimación, hoja de estimación, hoja de generadores, anexo de generadores de Obra y croquis, anexo fotográfico, controles de calidad y/o pruebas de laboratorio (si aplica), copias de notas de bitácora del periodo, copia simple legible de la presentación de sus declaraciones mensuales (ISR e IVA) y declaración informativa a terceros (DIOT), opinión del SAT, opinión del IMSS y constancia de situación en materia de obligaciones fiscales estatales.
2. El contratista 3 (tres) días previos a la fecha de inicio de los trabajos, deberá presentarse con el residente de obra designado a efecto de darle a conocer el uso y llenado correcto de la bitácora, así como de las responsabilidades que asumen cada una de las partes.
3. Se reitera el uso de equipo de seguridad, debiendo considerar como obligatorio el uso de chaleco reflejante, guantes, lentes de seguridad, overol, casco con barbiquejo, botas de trabajo y para alturas igual o mayor de 1.50m, cuerda de vida y arnés de seguridad para cada trabajador y todo aquel que sea aplicable de acuerdo al trabajo que se ejecute en apego a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011 "Construcción-Condición de seguridad y salud en el trabajo".

" Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Fleuro

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
No. CMAPAS/OS/CEAG/LPN/2023-08**

**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN EL SECTOR D ZONA CENTRO, CUARTA ETAPA DE CUATRO.**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

4. A continuación, se indica a los licitantes que los siguientes conceptos se deberán de corregir en cuanto a su descripción:

CÓDIGO	DICE:	DEBERÁ DECIR:
1.1.1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CON CARRETE DE HILO, MADERA, PINTURA Y CAL.	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. INCLUYE: UBICACIÓN DE BANCOS, NIVELES, TRAZO, MARCAS Y SEÑALES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.
1.5.4	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, RD-32.5, DE 2" DE DIAMETRO QUE CUMPLA LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, RD-32.5, DE 2 1/2" DE DIÁMETRO QUE CUMPLA LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
1.6.1	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MEZCLA TEZONTLE-TEPETATE EN PROPORCIÓN 80-20, COMPACTADO A MANO (PISON) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, AL 90% DE SU P.V.S.M., PROCTOR. INCLUYE: MATERIALES, HUMEDAD ÓPTIMA Y HOMOGENIZACIÓN DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 85% PROCTOR INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZACIÓN Y HERRAMIENTA.
2.3.1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CON CARRETE DE HILO, MADERA, PINTURA Y CAL.	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. INCLUYE: UBICACIÓN DE BANCOS, NIVELES, TRAZO, MARCAS Y SEÑALES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.
2.3.5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MEZCLA TEZONTLE-TEPETATE EN PROPORCIÓN 80-20, COMPACTADO A MANO (PISON) EN CAPAS DE 20	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL

" Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
No. CMAPAS/OS/CEAG/LPN/2023-08**

**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE  
SALAMANCA, GTO., EN EL SECTOR D ZONA CENTRO, CUARTA ETAPA DE CUATRO.**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

	CMS DE ESPESOR, AL 90% DE SU P.V.S.M., PROCTOR. INCLUYE: MATERIALES, HUMEDAD ÓPTIMA Y HOMOGENIZACIÓN DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	85% PROCTOR INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZACIÓN Y HERRAMIENTA
3.1.1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CON CARRETE DE HILO, MADERA, PINTURA Y CAL.	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. INCLUYE: UBICACIÓN DE BANCOS, NIVELES, TRAZO, MARCAS Y SEÑALES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

5. Se indica a los licitantes que los siguientes conceptos se deberán de corregir en cuanto a su cantidad:

CÓDIGO	DICE:	DEBERÁ DECIR:	UNIDAD
3.7.2	416.00	144.00	pieza

6. Los siguientes conceptos deberán ser agregados al catálogo en la partida 3.7 referente a REPOSICIONES:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.7.3	TOMA DOMICILIARIA CON ABRAZADERA DE PVC DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, TUBERÍA PAD-AL-PAD DE 1/2" DE DIÁMETRO (TOMA CORTA=2.00 ML). INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE BRONCE CUERDA EXTERIOR DE 1/2", NIPLE GALVANIZADO CON FORRO DE POLIETILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 50 CMS., DE LONGITUD Y CODO COMBINADO EN BRONCE MODELO C-53 MARCA ALFA PARA TUBERÍA PAD-AL-PAD A HIERRO, VÁLVULA DE	pieza	272.00

" Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
No. CMAPAS/OS/CEAG/LPN/2023-08**

**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE  
SALAMANCA, GTO., EN EL SECTOR D ZONA CENTRO, CUARTA ETAPA DE CUATRO.**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

	RESTRICCIÓN DE FLUJO DE 1/2" MODELO HMR-400 MARCA AZTECA, NIPLE ROSCA CORRIDA GALVANIZADA DE 1/2", TAPON GALVANIZADO CUERDA INTERIOR DE 1/2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SEGÚN CROQUIS DADO POR EL ORGANISMO. P.U.O.T.		
--	---	--	--

El licitante Pedro Conejo Mancera pregunta que, si es necesario el certificado de la calibración del equipo topográfico, indicado en las bases.

R. No es necesario presentar el certificado de dicho equipo.

El representante de la empresa MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SALAMANCA S.A. DE C.V. pide se aclare si los estados financieros son certificados o que el contador cuente con la certificación.

R. Los estados financieros deberán estar firmados por un contador publico certificado y deberá anexar la documentación solicitada que lo acredite como C.P.C.

A continuación, se reitera a los presentes que esta acta estará disponible para su consulta en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet), en la dirección electrónica <https://compranet.hacienda.gob.mx/>.

No habiendo más preguntas o planteamientos de los licitantes por resolver, ni aspectos de la convocatoria que aclarar por esta entidad, siendo las 13:00 horas del día de la fecha, se da por terminado este acto, firmando el presente instrumento de plena conformidad todos los presentes para constancia de lo actuado y para los efectos legales correspondientes.

" Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**  
**No. CMAPAS/OS/CEAG/LPN/2023-08**

**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN EL SECTOR D ZONA CENTRO, CUARTA ETAPA DE CUATRO.**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**POR LA ENTIDAD CONVOCANTE**



**ARQ. MIRYAM IRAIS SÁNCHEZ GUAJARDO**  
COORDINADOR DE CONCURSOS  
Y ANÁLISIS DE COSTOS



**ING. CARLOS GREGORIO ZARATE MARTÍNEZ**  
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN



**ING. JESÚS SALVADOR MORALES MILANTONI**  
SUPERVISOR PROYECTISTA



**ING. FLAVIO TOMAS GODÍNEZ BARAJAS**  
JEFE DE PROYECTOS




**ING. JOSÉ CARLOS PÉREZ SIERRA**  
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA

**POR LOS LICITANTES:**



**PEDRO CONEJO MANCERA**



**MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SALAMANCA S.A. DE C.V.**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL**  
**No. CMAPAS/OS/CEAG/LPN/2023-08**

**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN EL SECTOR D ZONA CENTRO, CUARTA ETAPA DE CUATRO.**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**



PROMOTORA INMOBILIARIA  
SALAZAR MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.



ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL  
BAJÍO, S.A. DE C.V.

**CONTRALORIA MUNICIPAL**



ARQ. ROSA MARÍA PÉREZ ROSAS  
FISCALIZADOR DE OBRA

“ Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

Flaco

